


DETALIU SAPATURA TIP 1 -
Pozare conducta alimentare cu
apa in transee cu
H max = 3,00 m



Diametru exterior conducta alimentare cu apa/bransament D (mm)	Latime minima transee L (m)
≤ 90	0.70
110	0.80



LEGENDA:

- ① Conductele de alimentare cu apa vor fi din PEID PE100 PN16.
Conductele de aductiune apa vor fi din PEID PE100 PN16.
- ② Pat de pozare pentru conducta de nisip cu $gr \leq 4mm$ udat si compactat manual in straturi de 10cm.
- ③ Umplutura speciala din nisip cu $gr \leq 4mm$ udat si compactat manual in straturi de 10 cm-max. 15 cm
- ④ Banda de avertizare va fi din PE de culoare albastra cu fir trasor metalic cu inscriptia "APA" pentru conductele de alimentare cu apa.
- ⑤ Zona de umplutura cu material excavat cu granulatia de cel mult 16 mm, udat si compactat in straturi de 20 cm.
- ⑥ Imbracaminte carosabil / trotuar

Nota:

Conform STAS 4273-83 - Clasa de importanta IV
Conform H.G. 766/1997 - Categoria de importanta normala "C"
Conform H.G. 925/1995 - Cerintele de calitate - EXIGENTA Is/A1/le

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data	
PROIECTANT GENERAL SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL <small>ORAS BREAZA, STR. SUNATORI, NR. 37, JUD. PRAHOVA Reg. Com.: J29/2103/2019/ROU RO4001272</small>				Beneficiar : Primaria Valea Doftanei Pr. nr. 44/2024	
<small>Acest document si informatiile pe care le cuprinde pot fi utilizate exclusiv in scopul in care acesta a fost elaborat. Copierea, reproducerea sau utilizarea partiala sau integrala a prezentului document in alte scopuri este interzisa fara acordul scris din partea S.C. DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L.</small>				Titlu proiect: Construire retea de apa si lucrari conexe in satul Tesila-Zona Florei, Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova Faza S.F.	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlu plansa:	
Sef proiect:	ing. Mugurel Dragusin		1:50	Detaliu tip	
Proiectat:	ing. Ionut Draghici		Data	Pozare conducta alimentare cu apa	
Desenat:	ing. Ionut Draghici		12/2024	Plansa Nr. DT-01	